

ПАСПОРТ

V1-EM-EN432-01A01-6500265

Светильник аварийно-эвакуационный
"ВАРТОН" Compact серии Advanced 2W IP65
Зч с пиктограммой "ВЫХОД"



1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	2
Коррелированная цветовая температура, К	6000
Световой поток, лм	100
Тип источника света	Светодиод. (LED) несменная
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Коэффициент пульсации светового потока, не более, %	5
Исполнение	ЕМ 3h*
Номинальное напряжение, В	220...230
Номинальная частота, Гц	50
Диапазон напряжения питания переменного тока, В	220...240
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В	-
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Коэффициент мощности	0,6
Степень защиты (IP)	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	-
Тип кривой силы света	Д
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ4
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	0...45
Материал корпуса	Поликарбонат (РС)
Цвет корпуса	Белый
Рассеиватель	Прозрачный
Материал рассеивателя	Поликарбонат (РС)
Масса нетто, кг	0,41
Габаритные размеры, мм	215 × 100 × 50

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке:
<https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
или в карточке номенклатуры.

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V5-EM04-60.004.003	пиктограмма "ВЫХОД" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.011	пиктограмма "НЕ ВХОДИТЬ" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.012	пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ КРАН" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.013	пиктограмма "СТРЕЛКА" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.016	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВВЕРХ" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.017	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВВЕРХ" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.018	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО ВНИЗ" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.019	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВЛЕВО" 180х90мм для авар-эвакуац св-ка Compact
V5-EM04-60.004.022	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.023	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВВЕРХ" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.024	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВПРАВО ВНИЗ" 180х90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact

V5-EM04-60.004.037	пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВПРАВО" 180x90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.038	пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ВЛЕВО" 180x90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.039	пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ ВПРАВО" 180x90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.040	пиктограмма "ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ ВЛЕВО" 180x90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.041	пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" 180x90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact
V5-EM04-60.004.043	пиктограмма "НЕ ВХОДИТЬ! УЛЬТРАФИОЛЕТ" 180x90мм
V5-EM04.60.004.021	пиктограмма "ФИГУРА / СТРЕЛКА ВНИЗ" 180x90мм для аварийно-эвакуационного светильника Compact

4. Указания по монтажу и эксплуатации

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

Гарантийный срок на АКБ: 12 месяцев с даты поставки.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.