

Артикул:

V1-R0-70354-02A02-2000365

Наименование:

Св-к аварийно-эвакуац "ВЫХОД-EXIT" 3W IP20 1.5ч 1-сторонний

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	53	41	33	53	41	33	51	40	33	26
0.80	63	51	43	62	50	43	60	50	42	35
1.00	72	60	52	71	59	52	68	61	51	44
1.25	79	68	60	78	67	60	75	66	59	51
1.50	85	74	66	83	73	66	80	71	65	56
2.00	92	83	76	90	81	75	87	79	73	65
2.50	96	88	81	94	86	80	90	84	78	69
3.00	100	92	86	98	91	85	94	88	83	74
4.00	104	98	93	102	96	91	98	93	89	79
5.00	107	102	97	105	100	96	100	96	92	83

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	1,5	3,1	1,8	3,3	3,5	-2,5	-0,9	-2,2	-0,7	-0,5
3H	3,5	5	3,8	5,2	5,5	-1,1	0,4	-0,8	0,7	0,9
4H	4,1	5,6	4,4	5,8	6,1	-0,5	0,9	-0,2	1,2	1,5
6H	4,5	5,9	4,9	6,1	6,4	0	1,3	0,3	1,6	1,9
8H	4,6	5,9	5	6,2	6,5	0,2	1,5	0,6	1,8	2,1
12H	4,7	6	5,1	6,3	6,6	0,4	1,7	0,8	2	2,3
x=4H / y=2H	1,8	3,2	2,1	3,5	3,7	-1,2	0,2	-0,9	0,5	0,8
3H	3,9	5,2	4,3	5,5	5,8	0,3	1,6	0,7	1,9	2,2
4H	4,7	5,9	5,1	6,2	6,5	1	2,1	1,3	2,4	2,8
6H	5,2	6,3	5,6	6,6	7	1,5	2,6	1,9	2,9	3,3
8H	5,4	6,4	5,8	6,7	7,1	1,8	2,7	2,2	3,1	3,5
12H	5,6	6,4	6	6,8	7,2	2,1	2,9	2,5	3,3	3,7
x=8H / y=4H	4,8	5,8	5,2	6,1	6,5	1,5	2,5	1,9	2,8	3,2
6H	5,4	6,3	5,9	6,7	7,1	2,2	3	2,7	3,4	3,9
8H	5,7	6,4	6,2	6,9	7,3	2,6	3,3	3	3,7	4,2
12H	6	6,6	6,4	7	7,5	3	3,6	3,5	4,1	4,5
x=12H / y=4H	4,8	5,7	5,2	6,1	6,5	1,6	2,4	2	2,8	3,2
6H	5,5	6,2	5,9	6,6	7,1	2,4	3,1	2,8	3,5	4
8H	5,8	6,4	6,2	6,8	7,3	2,8	3,4	3,3	3,8	4,3

UGR СВЕТИЛЬНИКА	3
-----------------	---

