

Артикул:

V1-R0-70354-02A02-2100365

Наименование:

Св-к аварийно-эвакуац "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД" 3W IP20 1.5ч 1-сторонний

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	57	45	38	56	45	38	55	45	38	32
0.80	67	55	48	66	55	48	64	54	47	41
1.00	76	65	57	75	64	57	72	65	56	49
1.25	83	72	65	81	72	65	79	70	64	57
1.50	88	78	71	86	77	71	83	75	69	62
2.00	95	86	80	93	85	79	90	83	78	70
2.50	99	91	85	97	90	84	93	87	82	74
3.00	102	95	90	100	94	89	96	91	87	78
4.00	106	101	96	104	99	95	100	95	92	83
5.00	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	0,3	1,8	1,8	0,6	2	2,3	0,6	2,1	0,8	2,3
3H	1,7	3,2	3,2	2	3,4	3,6	2	3,4	2,3	3,6
4H	2,3	3,6	3,6	2,6	3,8	4,1	2,5	3,9	2,8	4,1
6H	2,6	3,8	3,8	2,9	4,1	4,4	2,8	4,1	3,2	4,4
8H	2,7	3,9	3,9	3	4,2	4,5	2,9	4,1	3,3	4,4
12H	2,7	3,9	3,9	3,1	4,2	4,5	3	4,1	3,3	4,4
x=4H / y=2H	0,9	2,3	2,3	1,2	2,5	2,8	1,1	2,4	1,4	2,7
3H	2,5	3,7	3,7	2,9	4	4,3	2,7	3,9	3,1	4,2
4H	3,1	4,2	4,2	3,5	4,5	4,9	3,3	4,4	3,7	4,7
6H	3,6	4,5	4,5	4	4,9	5,2	3,8	4,7	4,2	5,1
8H	3,7	4,6	4,6	4,1	5	5,3	3,9	4,8	4,3	5,1
12H	3,8	4,6	4,6	4,2	5	5,4	4	4,8	4,4	5,2
x=8H / y=4H	3,4	4,2	4,2	3,8	4,6	5	3,5	4,4	3,9	4,8
6H	3,9	4,7	4,7	4,4	5,1	5,5	4,1	4,8	4,5	5,2
8H	4,1	4,8	4,8	4,6	5,2	5,7	4,3	4,9	4,7	5,4
12H	4,3	4,9	4,9	4,8	5,3	5,8	4,5	5	4,9	5,5
x=12H / y=4H	3,4	4,2	4,2	3,8	4,6	5	3,5	4,3	4	4,7
6H	4	4,6	4,6	4,4	5	5,5	4,1	4,8	4,6	5,2
8H	4,2	4,8	4,8	4,7	5,2	5,7	4,4	4,9	4,8	5,4

UGR СВЕТИЛЬНИКА

3



