

Артикул: V1-R0-70354-02A02-2400365  
 Наименование: Св-к аварийно-эвакуац 3W IP20 1.5ч 1-сторонний

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	58	46	39	57	46	39	56	46	39	33
0.80	68	56	49	67	56	49	65	55	48	41
1.00	76	65	58	75	64	57	73	66	57	50
1.25	83	73	65	82	72	65	79	70	64	57
1.50	88	78	71	86	77	70	83	75	69	62
2.00	95	86	80	93	85	79	89	83	77	69
2.50	99	91	85	97	89	84	93	87	82	73
3.00	102	95	89	100	93	88	96	90	86	77
4.00	106	100	95	103	98	94	99	95	91	82
5.00	108	103	99	106	101	98	101	98	95	85

СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	-1,4	0,1	-1,2	0,3	0,5	-1,5	0,1	-1,2	0,3	0,5
3H	0,1	1,5	0,4	1,7	2	0,1	1,5	0,4	1,7	2
4H	0,7	2,1	1	2,3	2,6	0,7	2,1	1	2,3	2,6
6H	1,2	2,5	1,6	2,8	3,1	1,2	2,5	1,6	2,8	3,1
8H	1,5	2,7	1,8	3	3,3	1,5	2,7	1,8	3	3,3
12H	1,6	2,8	2	3,1	3,4	1,6	2,8	2	3,1	3,4
x=4H / y=2H	-0,8	0,5	-0,5	0,8	1	-0,9	0,5	-0,5	0,7	1
3H	0,9	2,1	1,2	2,4	2,7	0,9	2,1	1,2	2,3	2,7
4H	1,7	2,7	2	3,1	3,4	1,7	2,7	2	3,1	3,4
6H	2,3	3,3	2,7	3,6	4	2,3	3,3	2,7	3,6	4
8H	2,6	3,5	3	3,9	4,3	2,6	3,5	3	3,9	4,2
12H	2,9	3,7	3,3	4,1	4,5	2,8	3,7	3,3	4,1	4,5
x=8H / y=4H	2	2,8	2,4	3,2	3,6	1,9	2,8	2,4	3,2	3,6
6H	2,8	3,5	3,2	3,9	4,4	2,8	3,5	3,2	3,9	4,4
8H	3,2	3,8	3,6	4,3	4,7	3,2	3,9	3,6	4,3	4,7
12H	3,6	4,1	4	4,6	5,1	3,6	4,1	4	4,6	5,1
x=12H / y=4H	2	2,8	2,4	3,2	3,6	2	2,8	2,4	3,2	3,6
6H	2,9	3,5	3,3	4	4,4	2,9	3,5	3,3	4	4,4
8H	3,3	3,9	3,8	4,4	4,8	3,3	3,9	3,8	4,4	4,8

UGR СВЕТИЛЬНИКА	2
-----------------	---



