

6 марта 2019 г.

Артикул:

V1-R0-00349-10A02-2000300

Наименование:

Св-к непостоянного действия аварийный встр ДПА (3 часа) 1.7Вт 140x20мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	55	43	36	54	43	35	53	42	35	29
0.80	65	53	45	64	52	45	62	51	44	37
1.00	73	62	54	72	61	54	70	63	53	45
1.25	81	69	62	79	69	61	76	67	61	53
1.50	86	75	68	84	74	67	81	73	66	58
2.00	93	84	77	91	83	77	88	81	75	67
2.50	98	89	83	95	88	82	92	85	80	72
3.00	101	94	88	99	92	87	95	89	85	76
4.00	106	100	95	103	98	93	99	95	91	82
5.00	108	103	99	106	101	98	101	98	94	85
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,7	19,2	17,9	19,4	19,7	17,4	19	17,7	19,2	19,4
3H	19,7	21,2	20	21,4	21,7	19,5	20,9	19,8	21,2	21,4
4H	20,6	22,1	21	22,3	22,6	20,4	21,8	20,7	22	22,3
6H	21,5	22,8	21,8	23,1	23,4	21	22,3	21,3	22,6	22,9
8H	21,5	22,8	21,9	23,1	23,4	20,9	22,2	21,3	22,5	22,8
12H	21,5	22,7	21,8	23	23,3	20,9	22,1	21,2	22,4	22,7
x=4H / y=2H	18,4	19,8	18,7	20,1	20,3	18,2	19,6	18,5	19,9	20,1
3H	20,7	21,9	21	22,2	22,5	20,5	21,7	20,9	22	22,3
4H	21,8	22,9	22,2	23,2	23,6	21,6	22,7	21,9	23	23,3
6H	22,7	23,7	23,1	24,1	24,5	22,2	23,2	22,6	23,6	24
8H	22,8	23,7	23,2	24,1	24,4	22,2	23,1	22,6	23,5	23,9
12H	22,7	23,6	23,1	24	24,4	22,2	23	22,6	23,4	23,8
x=8H / y=4H	22,2	23,1	22,6	23,5	23,9	22	23	22,4	23,3	23,7
6H	23,2	24	23,7	24,4	24,9	22,8	23,5	23,2	23,9	24,4
8H	23,3	24	23,7	24,4	24,8	22,7	23,4	23,2	23,8	24,3
12H	23,2	23,8	23,7	24,3	24,7	22,7	23,3	23,2	23,7	24,2
x=12H / y=4H	22,2	23,1	22,6	23,4	23,9	22	22,9	22,5	23,3	23,7
6H	23,2	23,9	23,7	24,4	24,8	22,8	23,5	23,2	23,9	24,3
8H	23,3	23,9	23,8	24,3	24,8	22,8	23,3	23,2	23,8	24,3
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
22										

