

10 марта 2019 г.

Артикул:

V1-EM-00432-21A01-6501465

Наименование:

Св-к аварийный непок действ Wall-EM 14W IP65 3ч

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	62	51	45	61	51	44	60	50	44	38
0.80	72	61	54	71	61	54	69	60	54	47
1.00	80	70	63	79	69	63	77	71	63	56
1.25	87	77	71	85	77	71	83	75	70	63
1.50	92	83	76	90	82	76	87	80	75	68
2.00	98	90	84	96	89	84	93	87	82	75
2.50	101	94	89	99	93	88	96	90	86	78
3.00	104	98	93	102	97	92	98	94	90	82
4.00	108	103	99	105	101	97	101	98	94	86
5.00	110	106	102	107	104	100	103	100	97	88
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,1	16,5	15,4	16,7	16,9	16,1	17,5	16,4	17,7	17,9
3H	16	17,3	16,3	17,5	17,7	17,1	18,4	17,4	18,6	18,9
4H	16,3	17,5	16,6	17,8	18	17,5	18,7	17,8	19	19,2
6H	16,5	17,7	16,8	17,9	18,2	17,7	18,9	18,1	19,2	19,4
8H	16,6	17,7	16,9	18	18,3	17,8	18,9	18,1	19,2	19,5
12H	16,6	17,7	17	18	18,3	17,8	18,9	18,1	19,2	19,5
x=4H / y=2H	15,8	17	16,1	17,3	17,5	16,5	17,8	16,8	18	18,3
3H	16,8	17,8	17,1	18,1	18,4	17,7	18,8	18,1	19,1	19,4
4H	17,2	18,1	17,5	18,5	18,8	18,2	19,2	18,6	19,5	19,9
6H	17,5	18,3	17,9	18,7	19	18,6	19,4	19	19,8	20,1
8H	17,6	18,4	18	18,7	19,1	18,6	19,5	19,1	19,8	20,2
12H	17,7	18,4	18,1	18,8	19,2	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2
x=8H / y=4H	17,4	18,2	17,8	18,6	19	18,4	19,2	18,8	19,5	19,9
6H	17,8	18,5	18,2	18,9	19,3	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3
8H	18	18,6	18,4	19	19,4	18,9	19,5	19,4	20	20,4
12H	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6	19	19,5	19,5	20	20,5
x=12H / y=4H	17,4	18,1	17,8	18,5	18,9	18,3	19,1	18,8	19,5	19,9
6H	17,8	18,4	18,3	18,9	19,3	18,8	19,4	19,3	19,8	20,3
8H	18	18,5	18,5	19	19,5	19	19,5	19,5	19,9	20,4

