

28 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A0-00070-01PR0-4004540

Наименование:

Св-к офис встр/накл 45Вт 4000К 595\*595\*50мм IP40 призма

| ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ              |                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| ПОТОЛОК                             | 0.8                                                             | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0  |
| СТЕНЫ                               | 0.7                                                             | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0  |
| ПОЛ                                 | 0.2                                                             | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0  |
| ИНДЕКС КОМНАТЫ                      | КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$ |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| k=0.60                              | 63                                                              | 52  | 45  | 62  | 52  | 45  | 61  | 51  | 45  | 39 |
| 0.80                                | 73                                                              | 62  | 55  | 72  | 62  | 55  | 70  | 61  | 55  | 48 |
| 1.00                                | 81                                                              | 71  | 64  | 80  | 70  | 64  | 77  | 71  | 63  | 57 |
| 1.25                                | 87                                                              | 78  | 72  | 86  | 77  | 71  | 84  | 76  | 70  | 64 |
| 1.50                                | 92                                                              | 83  | 77  | 90  | 82  | 77  | 88  | 81  | 75  | 69 |
| 2.00                                | 98                                                              | 91  | 85  | 96  | 89  | 84  | 93  | 87  | 83  | 75 |
| 2.50                                | 101                                                             | 95  | 89  | 99  | 93  | 88  | 96  | 91  | 86  | 79 |
| 3.00                                | 104                                                             | 98  | 93  | 102 | 97  | 92  | 98  | 94  | 90  | 82 |
| 4.00                                | 108                                                             | 103 | 99  | 105 | 101 | 97  | 101 | 98  | 95  | 86 |
| 5.00                                | 110                                                             | 106 | 102 | 108 | 104 | 100 | 103 | 100 | 97  | 88 |
| СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004        |                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |    |

| ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR) |                        |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ                             |                        |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ПОТОЛОК                                            | 0.7                    | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.3  | 0.7                  | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.3  |
| СТЕНЫ                                              | 0.5                    | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.3  | 0.5                  | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.3  |
| ПОЛ                                                | 0.2                    | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2                  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ                                  | ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ |      |      |      |      | ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ |      |      |      |      |
| x=2H / y=2H                                        | 16,8                   | 18,2 | 17   | 18,4 | 18,6 | 16,7                 | 18,1 | 17   | 18,3 | 18,5 |
| 3H                                                 | 17,7                   | 19   | 18   | 19,2 | 19,4 | 17,6                 | 18,9 | 17,9 | 19,2 | 19,4 |
| 4H                                                 | 18,1                   | 19,3 | 18,4 | 19,5 | 19,8 | 18,1                 | 19,3 | 18,4 | 19,5 | 19,8 |
| 6H                                                 | 18,4                   | 19,6 | 18,7 | 19,8 | 20,1 | 18,4                 | 19,6 | 18,7 | 19,8 | 20,1 |
| 8H                                                 | 18,5                   | 19,7 | 18,9 | 19,9 | 20,2 | 18,6                 | 19,7 | 18,9 | 20   | 20,3 |
| 12H                                                | 18,6                   | 19,7 | 19   | 20   | 20,3 | 18,7                 | 19,8 | 19   | 20   | 20,3 |
| x=4H / y=2H                                        | 17,2                   | 18,4 | 17,5 | 18,7 | 18,9 | 17,1                 | 18,4 | 17,4 | 18,6 | 18,8 |
| 3H                                                 | 18,3                   | 19,4 | 18,7 | 19,7 | 20   | 18,3                 | 19,3 | 18,6 | 19,6 | 19,9 |
| 4H                                                 | 18,9                   | 19,8 | 19,2 | 20,2 | 20,5 | 18,8                 | 19,8 | 19,2 | 20,1 | 20,5 |
| 6H                                                 | 19,3                   | 20,2 | 19,7 | 20,6 | 20,9 | 19,3                 | 20,2 | 19,7 | 20,6 | 20,9 |
| 8H                                                 | 19,6                   | 20,4 | 20   | 20,7 | 21,1 | 19,6                 | 20,4 | 20   | 20,7 | 21,1 |
| 12H                                                | 19,7                   | 20,5 | 20,1 | 20,8 | 21,2 | 19,7                 | 20,5 | 20,1 | 20,8 | 21,2 |
| x=8H / y=4H                                        | 19,1                   | 20   | 19,6 | 20,3 | 20,7 | 19,1                 | 19,9 | 19,5 | 20,3 | 20,7 |
| 6H                                                 | 19,8                   | 20,5 | 20,2 | 20,9 | 21,3 | 19,8                 | 20,5 | 20,3 | 20,9 | 21,3 |
| 8H                                                 | 20,1                   | 20,7 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 20,2                 | 20,7 | 20,6 | 21,2 | 21,6 |
| 12H                                                | 20,4                   | 20,9 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 20,4                 | 20,9 | 20,9 | 21,4 | 21,8 |
| x=12H / y=4H                                       | 19,2                   | 19,9 | 19,6 | 20,3 | 20,7 | 19,1                 | 19,9 | 19,6 | 20,3 | 20,7 |
| 6H                                                 | 19,9                   | 20,5 | 20,4 | 20,9 | 21,4 | 19,9                 | 20,5 | 20,4 | 20,9 | 21,4 |
| 8H                                                 | 20,2                   | 20,8 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 20,3                 | 20,8 | 20,8 | 21,3 | 21,7 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| UGR СВЕТИЛЬНИКА | 19 |
|-----------------|----|