

30 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A0-20070-01HG0-4003630

Наименование:

СвСв-к офис накл 36Вт 3000К 610\*610\*56мм IP40 P3 опал

| ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ                             |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ПОТОЛОК                                            | 0.8                                                             | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.7                  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0    |
| СТЕНЫ                                              | 0.7                                                             | 0.5  | 0.3  | 0.7  | 0.5  | 0.3                  | 0.7  | 0.5  | 0.3  | 0    |
| ПОЛ                                                | 0.2                                                             | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2                  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0    |
| ИНДЕКС КОМНАТЫ                                     | КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$ |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| k=0.60                                             | 58                                                              | 46   | 39   | 57   | 46   | 39                   | 56   | 45   | 39   | 32   |
| 0.80                                               | 68                                                              | 56   | 49   | 67   | 56   | 48                   | 65   | 55   | 48   | 41   |
| 1.00                                               | 76                                                              | 65   | 58   | 75   | 64   | 57                   | 73   | 66   | 57   | 50   |
| 1.25                                               | 83                                                              | 73   | 66   | 82   | 72   | 65                   | 79   | 71   | 64   | 57   |
| 1.50                                               | 88                                                              | 78   | 71   | 87   | 78   | 71                   | 84   | 76   | 70   | 62   |
| 2.00                                               | 95                                                              | 87   | 80   | 93   | 85   | 80                   | 90   | 83   | 78   | 70   |
| 2.50                                               | 99                                                              | 91   | 85   | 97   | 90   | 84                   | 93   | 87   | 83   | 74   |
| 3.00                                               | 102                                                             | 96   | 90   | 100  | 94   | 89                   | 96   | 91   | 87   | 79   |
| 4.00                                               | 106                                                             | 101  | 96   | 104  | 99   | 95                   | 100  | 96   | 92   | 83   |
| 5.00                                               | 109                                                             | 104  | 100  | 106  | 102  | 99                   | 102  | 99   | 95   | 86   |
| СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004                       |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR) |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ                             |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ПОТОЛОК                                            | 0.7                                                             | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.3  | 0.7                  | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.3  |
| СТЕНЫ                                              | 0.5                                                             | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.3  | 0.5                  | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.3  |
| ПОЛ                                                | 0.2                                                             | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2                  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ                                  | ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ                                          |      |      |      |      | ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ |      |      |      |      |
| x=2H / y=2H                                        | 16,4                                                            | 17,9 | 16,7 | 18,1 | 18,3 | 16,4                 | 17,9 | 16,7 | 18,1 | 18,3 |
| 3H                                                 | 17,9                                                            | 19,3 | 18,2 | 19,5 | 19,7 | 17,9                 | 19,3 | 18,2 | 19,5 | 19,8 |
| 4H                                                 | 18,4                                                            | 19,7 | 18,7 | 20   | 20,3 | 18,4                 | 19,8 | 18,7 | 20   | 20,3 |
| 6H                                                 | 18,7                                                            | 20   | 19,1 | 20,3 | 20,5 | 18,8                 | 20   | 19,1 | 20,3 | 20,6 |
| 8H                                                 | 18,8                                                            | 20   | 19,1 | 20,3 | 20,6 | 18,8                 | 20   | 19,2 | 20,3 | 20,6 |
| 12H                                                | 18,8                                                            | 20   | 19,2 | 20,3 | 20,6 | 18,8                 | 20   | 19,2 | 20,3 | 20,6 |
| x=4H / y=2H                                        | 17                                                              | 18,3 | 17,3 | 18,6 | 18,8 | 17                   | 18,3 | 17,3 | 18,6 | 18,8 |
| 3H                                                 | 18,6                                                            | 19,8 | 19   | 20,1 | 20,4 | 18,6                 | 19,8 | 19   | 20,1 | 20,4 |
| 4H                                                 | 19,3                                                            | 20,4 | 19,7 | 20,7 | 21   | 19,3                 | 20,4 | 19,7 | 20,7 | 21   |
| 6H                                                 | 19,7                                                            | 20,7 | 20,1 | 21   | 21,4 | 19,8                 | 20,7 | 20,2 | 21,1 | 21,4 |
| 8H                                                 | 19,8                                                            | 20,7 | 20,2 | 21,1 | 21,5 | 19,9                 | 20,7 | 20,3 | 21,1 | 21,5 |
| 12H                                                | 19,9                                                            | 20,7 | 20,3 | 21,1 | 21,5 | 19,9                 | 20,7 | 20,3 | 21,1 | 21,5 |
| x=8H / y=4H                                        | 19,5                                                            | 20,4 | 19,9 | 20,8 | 21,2 | 19,5                 | 20,4 | 20   | 20,8 | 21,2 |
| 6H                                                 | 20,1                                                            | 20,8 | 20,5 | 21,2 | 21,6 | 20,1                 | 20,8 | 20,5 | 21,2 | 21,7 |
| 8H                                                 | 20,2                                                            | 20,9 | 20,7 | 21,3 | 21,8 | 20,3                 | 20,9 | 20,7 | 21,3 | 21,8 |
| 12H                                                | 20,3                                                            | 20,9 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 20,3                 | 20,9 | 20,8 | 21,4 | 21,8 |
| x=12H / y=4H                                       | 19,5                                                            | 20,3 | 19,9 | 20,7 | 21,1 | 19,5                 | 20,3 | 20   | 20,7 | 21,1 |
| 6H                                                 | 20,1                                                            | 20,7 | 20,6 | 21,2 | 21,6 | 20,1                 | 20,8 | 20,6 | 21,2 | 21,7 |
| 8H                                                 | 20,3                                                            | 20,8 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 20,3                 | 20,9 | 20,8 | 21,3 | 21,8 |
| UGR СВЕТИЛЬНИКА                                    | 20                                                              |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |