

28 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A0-00270-01OP0-4004540

Наименование:

Св-к офис встр/накл 45Вт 4000К 1195*180*50мм IP40 опал

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	57	46	39	57	46	39	55	45	39	32
0.80	67	56	48	66	55	48	65	55	48	41
1.00	76	65	57	75	64	57	72	66	57	49
1.25	83	72	65	81	72	65	79	70	64	57
1.50	88	78	71	86	77	70	83	75	69	62
2.00	95	86	80	93	85	79	89	83	77	70
2.50	99	91	85	97	90	84	93	87	82	74
3.00	102	95	90	100	94	89	96	91	86	78
4.00	106	100	96	104	99	94	99	95	92	83
5.00	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	19,4	20,9	19,6	21,1	21,3	19,3	20,8	19,5	21	21,2
3H	20,9	22,3	21,2	22,5	22,8	20,7	22,2	21	22,4	22,6
4H	21,5	22,9	21,8	23,1	23,4	21,3	22,7	21,6	22,9	23,2
6H	22	23,3	22,3	23,5	23,8	21,7	23	22,1	23,3	23,6
8H	22,1	23,4	22,5	23,7	23,9	21,9	23,1	22,2	23,4	23,7
12H	22,2	23,4	22,6	23,7	24	21,9	23,1	22,3	23,4	23,7
x=4H / y=2H	19,9	21,3	20,3	21,5	21,8	19,9	21,2	20,2	21,5	21,7
3H	21,7	22,9	22	23,2	23,5	21,5	22,7	21,9	23	23,3
4H	22,4	23,5	22,8	23,8	24,2	22,3	23,3	22,6	23,7	24
6H	23	24	23,4	24,4	24,7	22,8	23,8	23,2	24,1	24,5
8H	23,3	24,1	23,7	24,5	24,9	23	23,9	23,4	24,2	24,6
12H	23,4	24,2	23,8	24,6	25	23,1	23,9	23,5	24,3	24,7
x=8H / y=4H	22,7	23,6	23,1	24	24,3	22,5	23,4	23	23,8	24,2
6H	23,5	24,2	23,9	24,6	25	23,2	24	23,7	24,4	24,8
8H	23,8	24,4	24,2	24,8	25,3	23,5	24,2	24	24,6	25
12H	24	24,6	24,5	25	25,5	23,7	24,3	24,2	24,7	25,2
x=12H / y=4H	22,7	23,5	23,1	23,9	24,3	22,6	23,4	23	23,8	24,2
6H	23,5	24,2	24	24,6	25,1	23,3	24	23,8	24,4	24,8
8H	23,9	24,4	24,3	24,9	25,3	23,6	24,2	24,1	24,6	25,1

UGR СВЕТИЛЬНИКА	23
-----------------	----