

28 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A0-00270-01PR0-4004540

Наименование:

Св-к офис встр/накл 45Вт 4000К 1195*180*50мм IP40 призма

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	65	55	49	64	55	49	63	54	48	43
0.80	75	65	58	74	64	58	72	63	58	52
1.00	82	73	66	81	72	66	79	73	65	59
1.25	89	80	73	87	79	73	85	77	72	66
1.50	93	84	78	91	84	78	89	82	77	70
2.00	99	91	86	97	90	85	94	88	84	76
2.50	102	95	90	100	94	89	96	91	87	80
3.00	105	99	94	103	97	93	99	94	91	83
4.00	108	103	99	106	101	98	102	98	95	87
5.00	110	106	102	108	104	101	103	100	98	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,9	19,2	18,1	19,4	19,6	18,3	19,7	18,6	19,9	20,1
3H	19,2	20,5	19,5	20,7	20,9	19,3	20,6	19,6	20,8	21,1
4H	20	21,2	20,3	21,5	21,7	19,9	21,1	20,2	21,3	21,6
6H	20,8	21,9	21,1	22,2	22,5	20,3	21,5	20,7	21,7	22
8H	21,1	22,2	21,4	22,4	22,7	20,5	21,6	20,9	21,9	22,2
12H	21,2	22,2	21,5	22,5	22,8	20,6	21,7	21	22	22,3
x=4H / y=2H	18,4	19,6	18,7	19,8	20,1	18,7	19,9	19	20,2	20,4
3H	19,9	21	20,3	21,3	21,6	20	21,1	20,4	21,4	21,7
4H	20,9	21,9	21,3	22,2	22,5	20,7	21,7	21,1	22	22,3
6H	21,9	22,7	22,3	23,1	23,4	21,4	22,2	21,8	22,6	22,9
8H	22,2	23	22,6	23,3	23,7	21,6	22,4	22	22,8	23,2
12H	22,4	23,1	22,8	23,5	23,9	21,8	22,5	22,2	22,9	23,3
x=8H / y=4H	21,2	22	21,6	22,4	22,8	21	21,8	21,5	22,2	22,6
6H	22,3	23	22,7	23,4	23,8	21,9	22,5	22,3	22,9	23,4
8H	22,7	23,3	23,2	23,7	24,2	22,2	22,8	22,7	23,2	23,7
12H	23	23,5	23,4	23,9	24,4	22,5	23	23	23,4	23,9
x=12H / y=4H	21,2	22	21,7	22,3	22,7	21,1	21,8	21,5	22,2	22,6
6H	22,4	23	22,8	23,4	23,8	22	22,5	22,4	23	23,4
8H	22,8	23,3	23,3	23,8	24,2	22,4	22,9	22,8	23,3	23,8