

13 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A0-00070-01000-2003640 микропризма

Наименование:

Св-к офис встр/накл 36Вт 4000К 595*595*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	68	59	53	68	58	53	67	58	53	47
0.80	78	68	62	77	68	62	75	67	62	56
1.00	85	76	70	84	75	70	82	76	69	63
1.25	91	82	77	90	82	76	87	80	76	69
1.50	95	87	82	94	86	81	91	85	80	74
2.00	100	93	88	99	92	87	95	90	86	79
2.50	103	97	92	101	96	91	98	93	89	82
3.00	106	100	96	104	99	95	100	96	93	85
4.00	109	104	101	107	103	99	103	99	97	88
5.00	111	107	104	109	105	102	104	101	99	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	13,8	15,2	14,1	15,4	15,5	14	15,3	14,3	15,5	15,7
3H	15	16,2	15,3	16,4	16,7	15	16,2	15,3	16,4	16,7
4H	15,5	16,6	15,8	16,9	17,1	15,6	16,8	15,9	17	17,3
6H	16,1	17,2	16,4	17,4	17,7	16,4	17,5	16,8	17,8	18
8H	16,4	17,5	16,8	17,7	18	16,8	17,9	17,2	18,2	18,4
12H	16,7	17,7	17	18	18,3	17,2	18,2	17,5	18,5	18,7
x=4H / y=2H	14,1	15,2	14,4	15,5	15,7	14,2	15,4	14,5	15,6	15,8
3H	15,4	16,4	15,8	16,7	17	15,4	16,4	15,8	16,7	17
4H	16,1	17	16,4	17,3	17,6	16,2	17,1	16,6	17,5	17,8
6H	16,8	17,6	17,2	18	18,3	17,3	18,1	17,7	18,4	18,8
8H	17,2	18	17,7	18,4	18,7	17,8	18,6	18,2	18,9	19,3
12H	17,7	18,3	18,1	18,7	19,1	18,3	19	18,7	19,3	19,7
x=8H / y=4H	16,2	17	16,6	17,4	17,7	16,4	17,1	16,8	17,5	17,9
6H	17,1	17,8	17,6	18,2	18,6	17,6	18,3	18,1	18,7	19,1
8H	17,7	18,2	18,1	18,6	19,1	18,3	18,9	18,8	19,3	19,7
12H	18,2	18,7	18,7	19,1	19,6	18,9	19,4	19,4	19,8	20,3
x=12H / y=4H	16,3	17	16,7	17,3	17,7	16,4	17,1	16,8	17,5	17,9
6H	17,2	17,8	17,7	18,2	18,6	17,7	18,2	18,1	18,6	19,1
8H	17,8	18,2	18,2	18,7	19,2	18,4	18,9	18,9	19,3	19,8
UGR СВЕТИЛЬНИКА		17								