

13 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A0-00070-01000-2003640 пин-спот

Наименование:

Св-к офис встр/накл 36Вт 4000К 595*595*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	65	55	49	65	55	49	64	55	49	43
0.80	75	65	59	74	65	59	73	64	58	52
1.00	83	73	67	82	73	67	80	74	66	60
1.25	89	80	74	88	80	74	85	78	73	67
1.50	94	85	80	92	85	79	89	83	78	71
2.00	99	92	87	98	91	86	94	89	85	78
2.50	102	96	91	101	95	90	97	92	88	81
3.00	105	99	95	103	98	94	99	95	92	84
4.00	109	104	100	106	102	98	102	99	96	87
5.00	111	106	103	108	105	101	104	101	98	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,2	16,5	15,4	16,7	16,9	14,9	16,2	15,1	16,4	16,6
3H	16	17,3	16,3	17,5	17,7	15,8	17	16,1	17,3	17,5
4H	16,5	17,7	16,8	17,9	18,1	16,3	17,5	16,6	17,7	17,9
6H	16,9	18	17,2	18,2	18,5	16,7	17,8	17	18,1	18,3
8H	17	18,1	17,3	18,4	18,6	16,9	17,9	17,2	18,2	18,5
12H	17,1	18,2	17,5	18,4	18,7	17	18	17,3	18,3	18,6
x=4H / y=2H	15,4	16,6	15,7	16,9	17,1	15,2	16,4	15,5	16,6	16,9
3H	16,5	17,6	16,9	17,9	18,2	16,3	17,4	16,7	17,7	18
4H	17,1	18,1	17,5	18,4	18,7	17	17,9	17,3	18,2	18,6
6H	17,7	18,5	18,1	18,9	19,2	17,6	18,4	18	18,8	19,1
8H	17,9	18,7	18,3	19,1	19,4	17,8	18,6	18,2	18,9	19,3
12H	18,1	18,8	18,5	19,2	19,6	18	18,7	18,4	19,1	19,5
x=8H / y=4H	17,4	18,1	17,8	18,5	18,9	17,2	18	17,6	18,3	18,7
6H	18,1	18,7	18,5	19,1	19,5	18	18,6	18,4	19	19,4
8H	18,4	19	18,9	19,4	19,8	18,3	18,9	18,8	19,3	19,8
12H	18,7	19,2	19,1	19,6	20,1	18,6	19,1	19	19,5	20
x=12H / y=4H	17,4	18,1	17,8	18,5	18,9	17,2	17,9	17,6	18,3	18,7
6H	18,1	18,7	18,6	19,1	19,6	18	18,6	18,5	19	19,5
8H	18,5	19	19	19,4	19,9	18,4	18,9	18,9	19,4	19,8