

12 марта 2019 г.

Артикул: V1-A0-00070-01000-2003665 колотый лёд
Наименование: Св-к офис встр/накл 36Вт 6500К 595*595*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	64	53	47	63	53	47	62	52	47	41
0.80	74	63	57	73	63	57	71	62	56	50
1.00	82	72	65	81	71	65	78	72	65	58
1.25	88	79	73	87	78	73	84	77	72	65
1.50	93	84	78	91	83	78	88	82	77	70
2.00	99	91	86	97	90	85	94	88	84	76
2.50	102	95	90	100	94	89	96	91	87	80
3.00	105	99	94	103	97	93	99	95	91	83
4.00	108	103	99	106	102	98	102	98	95	87
5.00	110	106	102	108	104	101	103	100	98	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	16	17,4	16,3	17,6	17,8	15,4	16,8	15,7	17	17,2
3H	16,9	18,2	17,2	18,4	18,7	16,3	17,6	16,6	17,8	18
4H	17,3	18,5	17,6	18,8	19	16,7	17,9	17	18,1	18,4
6H	17,7	18,8	18	19,1	19,4	17	18,2	17,4	18,4	18,7
8H	17,8	18,9	18,2	19,2	19,5	17,2	18,3	17,5	18,6	18,8
12H	18	19	18,3	19,3	19,6	17,3	18,3	17,6	18,6	18,9
x=4H / y=2H	16,3	17,5	16,6	17,8	18	15,8	17	16,1	17,3	17,5
3H	17,4	18,5	17,7	18,7	19	16,9	17,9	17,2	18,2	18,5
4H	17,9	18,9	18,3	19,2	19,5	17,4	18,4	17,8	18,7	19
6H	18,5	19,3	18,9	19,7	20	17,9	18,8	18,3	19,1	19,5
8H	18,7	19,5	19,1	19,9	20,2	18,1	18,9	18,5	19,3	19,7
12H	18,9	19,6	19,3	20	20,4	18,3	19	18,7	19,4	19,8
x=8H / y=4H	18,1	18,9	18,5	19,3	19,6	17,6	18,4	18	18,8	19,2
6H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	18,3	19	18,7	19,4	19,8
8H	19,1	19,7	19,6	20,1	20,6	18,6	19,2	19,1	19,6	20,1
12H	19,5	20	19,9	20,4	20,9	18,9	19,4	19,4	19,9	20,3
x=12H / y=4H	18,1	18,8	18,5	19,2	19,6	17,6	18,4	18,1	18,7	19,1
6H	18,9	19,4	19,3	19,9	20,3	18,4	19	18,8	19,4	19,8
8H	19,3	19,8	19,7	20,2	20,7	18,8	19,3	19,2	19,7	20,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
18										