

12 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A0-00070-01000-2003665 микропризма

Наименование:

Св-к офис встр/накл 36Вт 6500К 595*595*50мм

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	69	59	53	68	59	53	67	58	53	48
0.80	78	68	62	77	68	62	75	67	62	56
1.00	85	76	70	84	75	70	82	76	69	63
1.25	91	82	77	90	82	76	87	80	76	69
1.50	95	87	82	94	86	81	91	85	80	74
2.00	100	93	88	99	92	87	95	90	86	79
2.50	103	97	92	101	96	91	98	93	89	82
3.00	106	100	96	104	99	95	100	96	92	85
4.00	109	104	100	107	103	99	103	99	96	88
5.00	111	107	104	108	105	102	104	101	99	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	13,9	15,2	14,2	15,4	15,6	13,5	14,8	13,8	15	15,2
3H	15,1	16,3	15,4	16,5	16,7	14,6	15,9	14,9	16,1	16,3
4H	15,8	16,9	16,1	17,2	17,4	15,3	16,5	15,6	16,7	17
6H	16,8	17,9	17,1	18,2	18,4	16,3	17,3	16,6	17,6	17,9
8H	17,4	18,4	17,7	18,7	19	16,7	17,8	17,1	18	18,3
12H	17,8	18,9	18,2	19,1	19,4	17,1	18,1	17,4	18,4	18,7
x=4H / y=2H	14,1	15,2	14,4	15,5	15,7	13,7	14,9	14	15,1	15,4
3H	15,5	16,5	15,8	16,8	17,1	15,1	16,1	15,4	16,4	16,7
4H	16,4	17,3	16,7	17,6	17,9	16	16,9	16,4	17,2	17,6
6H	17,7	18,5	18,1	18,9	19,2	17,2	18	17,6	18,4	18,7
8H	18,4	19,2	18,8	19,5	19,9	17,8	18,6	18,2	18,9	19,3
12H	19	19,7	19,5	20,1	20,5	18,3	19	18,7	19,4	19,8
x=8H / y=4H	16,6	17,3	17	17,7	18,1	16,3	17	16,7	17,4	17,8
6H	18,1	18,7	18,5	19,1	19,6	17,7	18,3	18,1	18,7	19,1
8H	19	19,5	19,4	19,9	20,4	18,4	19	18,8	19,4	19,8
12H	19,8	20,3	20,3	20,7	21,2	19,1	19,5	19,5	20	20,5
x=12H / y=4H	16,6	17,3	17,1	17,7	18,1	16,3	17	16,7	17,4	17,8
6H	18,2	18,7	18,6	19,2	19,6	17,7	18,3	18,2	18,7	19,2
8H	19,1	19,6	19,5	20	20,5	18,5	19	19	19,5	19,9

UGR СВЕТИЛЬНИКА	17
-----------------	----