



24 декабря 2019 г.

Артикул:

V1-R1-00598-90L43-2002030

Наименование:

Св-к трек TT-Zoom 20 Вт 3000К 225x173x70мм 40° белый RAL9003

| ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ                             |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ПОТОЛОК                                            | 0.8                                                             | 0.8  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.7                  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0    |
| СТЕНЫ                                              | 0.7                                                             | 0.5  | 0.3  | 0.7  | 0.5  | 0.3                  | 0.7  | 0.5  | 0.3  | 0    |
| ПОЛ                                                | 0.2                                                             | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2                  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0    |
| ИНДЕКС КОМНАТЫ                                     | КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$ |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| k=0.60                                             | 87                                                              | 81   | 77   | 87   | 81   | 77                   | 86   | 80   | 77   | 73   |
| 0.80                                               | 95                                                              | 89   | 85   | 94   | 88   | 85                   | 93   | 88   | 84   | 81   |
| 1.00                                               | 99                                                              | 93   | 90   | 98   | 93   | 89                   | 96   | 93   | 89   | 85   |
| 1.25                                               | 103                                                             | 98   | 94   | 102  | 97   | 94                   | 100  | 96   | 93   | 89   |
| 1.50                                               | 106                                                             | 101  | 97   | 104  | 100  | 97                   | 102  | 98   | 96   | 91   |
| 2.00                                               | 108                                                             | 104  | 101  | 107  | 103  | 100                  | 104  | 101  | 98   | 93   |
| 2.50                                               | 110                                                             | 106  | 103  | 108  | 105  | 102                  | 105  | 102  | 100  | 94   |
| 3.00                                               | 112                                                             | 108  | 105  | 110  | 107  | 104                  | 106  | 104  | 102  | 96   |
| 4.00                                               | 114                                                             | 111  | 109  | 112  | 109  | 107                  | 108  | 106  | 104  | 97   |
| 5.00                                               | 115                                                             | 113  | 111  | 113  | 111  | 109                  | 109  | 107  | 106  | 99   |
| СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004                       |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR) |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ                             |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| ПОТОЛОК                                            | 0.7                                                             | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.3  | 0.7                  | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0.3  |
| СТЕНЫ                                              | 0.5                                                             | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.3  | 0.5                  | 0.3  | 0.5  | 0.3  | 0.3  |
| ПОЛ                                                | 0.2                                                             | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2                  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  |
| РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ                                  | ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ                                          |      |      |      |      | ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ |      |      |      |      |
| x=2H / y=2H                                        | 16                                                              | 16,8 | 16,2 | 17   | 17,2 | 15,3                 | 16,1 | 15,5 | 16,3 | 16,4 |
| 3H                                                 | 16,3                                                            | 17,1 | 16,5 | 17,3 | 17,5 | 15,7                 | 16,5 | 16   | 16,7 | 16,9 |
| 4H                                                 | 16,4                                                            | 17,1 | 16,6 | 17,3 | 17,5 | 15,9                 | 16,6 | 16,2 | 16,9 | 17,1 |
| 6H                                                 | 16,4                                                            | 17,1 | 16,7 | 17,3 | 17,6 | 16                   | 16,7 | 16,3 | 17   | 17,2 |
| 8H                                                 | 16,4                                                            | 17   | 16,7 | 17,3 | 17,6 | 16                   | 16,7 | 16,4 | 17   | 17,2 |
| 12H                                                | 16,3                                                            | 17   | 16,7 | 17,3 | 17,5 | 16                   | 16,7 | 16,4 | 17   | 17,2 |
| x=4H / y=2H                                        | 16,1                                                            | 16,8 | 16,3 | 17   | 17,2 | 15,4                 | 16,2 | 15,7 | 16,4 | 16,6 |
| 3H                                                 | 16,5                                                            | 17,1 | 16,8 | 17,4 | 17,6 | 16                   | 16,7 | 16,3 | 16,9 | 17,2 |
| 4H                                                 | 16,6                                                            | 17,2 | 16,9 | 17,5 | 17,8 | 16,2                 | 16,8 | 16,6 | 17,1 | 17,4 |
| 6H                                                 | 16,7                                                            | 17,2 | 17   | 17,5 | 17,9 | 16,4                 | 16,9 | 16,8 | 17,3 | 17,6 |
| 8H                                                 | 16,6                                                            | 17,1 | 17   | 17,5 | 17,8 | 16,5                 | 16,9 | 16,9 | 17,3 | 17,7 |
| 12H                                                | 16,6                                                            | 17,1 | 17   | 17,4 | 17,8 | 16,5                 | 16,9 | 16,9 | 17,3 | 17,7 |
| x=8H / y=4H                                        | 16,6                                                            | 17,1 | 17   | 17,4 | 17,8 | 16,2                 | 16,7 | 16,6 | 17,1 | 17,4 |
| 6H                                                 | 16,7                                                            | 17,1 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 16,5                 | 16,9 | 16,9 | 17,3 | 17,7 |
| 8H                                                 | 16,7                                                            | 17,1 | 17,1 | 17,5 | 17,9 | 16,6                 | 16,9 | 17   | 17,3 | 17,8 |
| 12H                                                | 16,7                                                            | 17   | 17,1 | 17,4 | 17,9 | 16,6                 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,8 |
| x=12H / y=4H                                       | 16,5                                                            | 17   | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 16,2                 | 16,6 | 16,6 | 17   | 17,4 |
| 6H                                                 | 16,7                                                            | 17   | 17,1 | 17,4 | 17,9 | 16,5                 | 16,8 | 16,9 | 17,2 | 17,7 |
| 8H                                                 | 16,7                                                            | 17   | 17,1 | 17,4 | 17,9 | 16,5                 | 16,8 | 17   | 17,3 | 17,8 |
| UGR СВЕТИЛЬНИКА                                    |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |
| 16                                                 |                                                                 |      |      |      |      |                      |      |      |      |      |