



Образец №1908429. Светильник светодиодный «ВАРТОН» медицинский 648*166*97 мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 4000К IP20 накладной RAL9010 белый матовый Лист 4
Внешний вид образца (фото).



Наличие этикетки производителя (предъявителя) с названием образца: **ПРИСУТСТВУЕТ**

Таблица значений параметров



Образец №1908429. Светильник светодиодный «ВАРТОН» медицинский 648*166*97 Лист 5
мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 4000К IP20 накладной RAL9010 белый матовый
Габаритная яркость стороны матового рассеивателя

Таблица габаритной яркости, кд/м²

Gamma	C 0°	C 5°	C 10°	C 15°	C 20°	C 25°	C 30°	C 35°	C 40°	C 45°	C 50°	C 55°	C 60°	C 65°	C 70°	C 75°	C 80°	C 85°	C 90°
0.0°	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077	4077
5.0°	2772	2759	2749	2746	2746	2757	2774	2795	2824	2865	2906	2967	3029	3097	3176	3267	3361	3482	3609
10.0°	2122	2107	2095	2091	2088	2100	2117	2137	2170	2216	2261	2332	2398	2492	2587	2710	2850	3019	3219
15.0°	1721	1706	1692	1690	1684	1692	1711	1726	1759	1801	1843	1912	1978	2072	2163	2294	2456	2640	2883
20.0°	1438	1424	1411	1409	1400	1406	1426	1435	1464	1505	1540	1606	1666	1756	1837	1963	2133	2320	2584
25.0°	1222	1208	1196	1195	1184	1189	1208	1211	1238	1277	1304	1371	1422	1504	1574	1691	1863	2040	2311
30.0°	1045	1033	1021	1021	1008	1013	1030	1030	1055	1093	1111	1180	1218	1295	1352	1459	1624	1793	2062
35.0°	895	885	874	874	861	865	880	878	901	944	949	1006	1041	1114	1160	1255	1410	1571	1832
40.0°	763	755	745	746	733	737	750	746	768	804	809	862	884	958	991	1076	1213	1368	1618
45.0°	648	641	633	633	622	625	633	630	652	679	686	736	746	814	840	919	1035	1183	1418
50.0°	543	539	532	531	522	523	528	526	547	565	577	616	623	681	705	775	874	1011	1230
55.0°	449	447	441	439	432	433	434	434	450	461	479	508	514	560	580	641	726	850	1050
60.0°	363	362	357	354	350	351	349	349	360	368	386	408	414	449	465	517	588	696	878
65.0°	283	283	279	274	273	273	271	270	275	281	296	316	320	345	357	399	457	547	704
70.0°	211	208	208	202	201	199	199	197	197	201	213	230	231	248	255	287	331	401	527
75.0°	146	143	144	139	136	133	134	130	128	132	140	150	148	157	160	180	212	255	339
80.0°	95	93	92	89	85	83	83	76	74	73	75	80	78	81	80	89	105	126	173
85.0°	68	67	65	63	60	58	55	51	47	44	41	38	34	31	28	29	33	37	52

Таблица значений параметров

Параметр	Измеренное значение
Габаритная яркость в направлении оси излучения, L, кд/м ²	4077
Габаритная яркость максимальная, L, кд/м ²	4077



Образец №1908429. Светильник светодиодный «ВАРТОН» медицинский 648*166*97 Лист 6
мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 4000К IP20 накладной RAL9010 белый матовый
Габаритная яркость стороны с отверстиями

Таблица габаритной яркости, кд/м²

Gamma	C 0°	C 5°	C 10°	C 15°	C 20°	C 25°	C 30°	C 35°	C 40°	C 45°	C 50°	C 55°	C 60°	C 65°	C 70°	C 75°	C 80°	C 85°	C 90°
0.0°	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
5.0°	503	502	502	502	502	502	502	503	504	504	505	506	508	509	510	512	514	515	517
10.0°	468	467	467	467	467	467	468	469	470	471	473	475	477	480	482	485	488	492	495
15.0°	433	432	431	431	431	431	432	434	435	437	440	442	445	449	452	457	461	466	470
20.0°	396	395	394	394	394	394	395	397	399	401	404	407	411	415	420	425	430	436	442
25.0°	359	357	356	356	356	357	358	359	362	364	367	371	375	380	385	391	397	404	411
30.0°	322	320	319	319	319	320	321	322	325	328	331	335	340	345	350	357	364	371	379
35.0°	285	284	283	282	282	283	284	286	288	291	295	299	304	309	315	322	329	337	346
40.0°	251	250	249	248	248	249	250	252	254	257	261	265	270	276	282	289	297	305	314
45.0°	221	220	219	219	219	219	221	222	225	228	231	236	241	246	253	260	268	277	287
50.0°	196	195	194	194	194	194	196	197	200	203	206	211	216	221	228	235	244	253	264
55.0°	169	168	167	166	167	167	168	170	172	175	179	183	188	194	200	208	216	226	237
60.0°	138	137	136	135	135	136	137	139	141	143	147	151	155	160	167	174	182	192	202
65.0°	110	109	108	108	108	109	110	111	113	115	118	122	126	131	137	143	151	161	171
70.0°	98	97	96	95	96	96	97	98	100	103	106	109	114	119	125	132	141	151	163
75.0°	81	80	80	79	79	80	81	82	84	86	89	92	97	102	108	115	124	135	149
80.0°	59	59	58	58	58	58	59	60	62	63	66	69	72	77	82	89	98	109	123
85.0°	46	46	45	45	45	45	46	47	48	50	52	55	59	63	69	76	85	98	115

Таблица значений параметров

Параметр	Измеренное значение
Габаритная яркость в направлении оси излучения, L, кд/м ²	534
Габаритная яркость максимальная, L, кд/м ²	534