

9 апреля 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70357-04L05-6506050

Наименование:

Св-к FL BASIC пром 60Вт 5000К 120°

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	59	47	40	58	47	40	57	47	40	34
0.80	69	58	51	68	57	51	66	57	50	43
1.00	78	67	60	77	67	60	75	68	60	53
1.25	85	75	68	84	75	68	81	73	67	60
1.50	90	81	74	89	80	74	86	78	73	66
2.00	97	89	83	95	88	82	92	86	81	73
2.50	101	93	88	99	92	87	95	90	85	77
3.00	104	98	93	102	96	91	98	93	89	81
4.00	108	102	98	105	101	97	101	97	94	86
5.00	110	105	102	107	104	100	103	100	97	88
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / $\gamma=2H$	27,6	29,1	27,9	29,3	29,5	27,6	29,1	27,8	29,3	29,5
3H	28,5	29,9	28,8	30,1	30,3	28,7	30	29	30,3	30,5
4H	28,6	29,8	28,9	30,1	30,3	28,9	30,2	29,2	30,5	30,7
6H	28,5	29,7	28,8	30	30,3	29	30,2	29,3	30,4	30,7
8H	28,5	29,6	28,8	29,9	30,2	28,9	30,1	29,3	30,4	30,7
12H	28,4	29,5	28,8	29,8	30,1	28,9	30	29,2	30,3	30,6
x=4H / $\gamma=2H$	28,2	29,5	28,5	29,7	30	28,1	29,4	28,4	29,7	29,9
3H	29,1	30,3	29,5	30,6	30,9	29,3	30,5	29,7	30,8	31,1
4H	29,2	30,3	29,6	30,6	30,9	29,7	30,7	30	31	31,3
6H	29,2	30,1	29,6	30,5	30,8	29,8	30,7	30,2	31	31,4
8H	29,2	30	29,6	30,4	30,8	29,7	30,6	30,2	30,9	31,3
12H	29,1	29,9	29,6	30,3	30,7	29,7	30,5	30,1	30,8	31,3
x=8H / $\gamma=4H$	29,3	30,1	29,7	30,5	30,9	29,7	30,5	30,1	30,9	31,3
6H	29,3	30	29,7	30,4	30,8	29,8	30,5	30,3	30,9	31,3
8H	29,3	29,9	29,7	30,3	30,7	29,8	30,4	30,3	30,8	31,3
12H	29,2	29,8	29,7	30,2	30,7	29,8	30,3	30,3	30,8	31,2
x=12H / $\gamma=4H$	29,3	30	29,7	30,4	30,8	29,7	30,4	30,1	30,8	31,2
6H	29,3	29,9	29,7	30,3	30,7	29,8	30,4	30,2	30,8	31,3
8H	29,2	29,8	29,7	30,2	30,7	29,8	30,3	30,3	30,8	31,2
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
29										

