

13 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I2-70210-03G00-6504540

Наименование:

Св-к Стронг 2.0 пром 45Вт 4000К 1242*90*68мм IP65 прозр рас-ль

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	57	45	38	56	45	38	55	45	38	31
0.80	67	55	48	66	55	48	64	54	48	41
1.00	76	65	57	75	64	57	72	66	57	49
1.25	83	73	65	82	72	65	79	70	64	57
1.50	88	78	71	86	77	71	83	75	70	62
2.00	95	86	80	93	85	79	90	83	78	70
2.50	99	91	85	97	90	84	93	87	82	74
3.00	102	95	90	100	94	89	96	91	87	78
4.00	106	100	96	104	99	94	99	95	92	83
5.00	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	23,3	24,8	23,5	25	25,2	23,3	24,8	23,6	25	25,3
3H	24,9	26,3	25,2	26,5	26,8	24,1	25,5	24,4	25,7	26
4H	25,5	26,8	25,8	27,1	27,3	24,4	25,7	24,7	26	26,2
6H	25,9	27,1	26,2	27,4	27,7	24,5	25,8	24,8	26	26,3
8H	25,9	27,2	26,3	27,5	27,7	24,5	25,7	24,8	26	26,3
12H	26	27,2	26,4	27,5	27,8	24,5	25,6	24,8	25,9	26,2
x=4H / y=2H	23,8	25,2	24,2	25,4	25,7	23,9	25,2	24,2	25,5	25,7
3H	25,7	26,8	26	27,1	27,4	24,9	26,1	25,3	26,4	26,7
4H	26,3	27,4	26,7	27,7	28,1	25,4	26,5	25,8	26,8	27,1
6H	26,9	27,8	27,3	28,2	28,5	25,6	26,6	26	26,9	27,3
8H	27	27,9	27,4	28,3	28,7	25,7	26,5	26,1	26,9	27,3
12H	27,1	27,9	27,6	28,3	28,8	25,6	26,4	26,1	26,8	27,3
x=8H / y=4H	26,6	27,4	27	27,8	28,2	25,7	26,6	26,1	27	27,4
6H	27,2	27,9	27,7	28,3	28,8	26,1	26,8	26,5	27,2	27,6
8H	27,4	28,1	27,9	28,5	29	26,2	26,8	26,6	27,3	27,7
12H	27,6	28,2	28,1	28,7	29,1	26,2	26,8	26,7	27,2	27,7
x=12H / y=4H	26,5	27,4	27	27,7	28,2	25,7	26,5	26,2	26,9	27,3
6H	27,2	27,9	27,7	28,3	28,8	26,1	26,8	26,6	27,2	27,7
8H	27,5	28,1	28	28,5	29	26,3	26,8	26,8	27,3	27,8

