



14 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I2-70210-03G02-6504540

Наименование:

Св-к Стронг 2.0 пром 45Вт 4000К 1242*90*68мм IP65 матовый рас-ль

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	57	45	38	56	45	38	55	44	38	31
0.80	67	55	47	65	54	47	64	53	47	40
1.00	75	63	56	73	63	56	71	64	55	48
1.25	82	71	63	80	70	63	77	69	62	55
1.50	87	76	69	85	75	69	82	74	67	60
2.00	93	84	78	91	83	77	88	81	75	67
2.50	97	89	83	95	88	82	91	85	80	71
3.00	101	93	87	98	92	86	94	89	84	75
4.00	105	99	94	102	97	92	98	93	89	80
5.00	107	102	98	105	100	96	100	96	93	83
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	22,8	24,3	23,1	24,5	24,7	21,4	23	21,7	23,2	23,4
3H	24,7	26,1	25	26,3	26,6	22,6	24	22,9	24,3	24,5
4H	25,6	26,9	25,9	27,2	27,5	23	24,4	23,4	24,6	24,9
6H	26,5	27,7	26,8	28	28,3	23,3	24,6	23,6	24,8	25,1
8H	26,9	28,1	27,3	28,4	28,8	23,3	24,6	23,7	24,9	25,2
12H	27,4	28,6	27,8	28,9	29,2	23,3	24,5	23,7	24,9	25,2
x=4H / y=2H	23,3	24,6	23,6	24,9	25,2	22,2	23,6	22,6	23,9	24,1
3H	25,4	26,6	25,8	26,9	27,2	23,7	24,9	24	25,2	25,5
4H	26,5	27,6	26,9	27,9	28,3	24,2	25,3	24,6	25,7	26
6H	27,6	28,6	28	28,9	29,3	24,6	25,6	25,1	26	26,4
8H	28,2	29,1	28,6	29,5	29,9	24,8	25,7	25,2	26,1	26,5
12H	28,8	29,6	29,2	30	30,4	24,8	25,7	25,3	26,1	26,5
x=8H / y=4H	26,8	27,7	27,2	28,1	28,5	24,8	25,7	25,3	26,1	26,5
6H	28,1	28,9	28,6	29,3	29,7	25,5	26,3	26	26,7	27,1
8H	28,8	29,5	29,3	30	30,4	25,7	26,4	26,2	26,9	27,3
12H	29,7	30,3	30,2	30,7	31,2	25,9	26,5	26,4	27	27,5
x=12H / y=4H	26,8	27,6	27,2	28	28,5	25	25,8	25,4	26,2	26,6
6H	28,2	28,9	28,7	29,3	29,8	25,8	26,5	26,2	26,9	27,4
8H	29	29,6	29,5	30,1	30,6	26,1	26,7	26,6	27,2	27,7

