

VARTON

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "ВНИЛС"

Артикул:

V1-IA-70155-03000-6704440

Наименование:

Св-к Айрон 2.0 44W 4000K
1475*109*66мм IP67 акрил
2 июня 2020 г.



ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	58	47	40	58	47	40	57	46	40	33
0.80	69	58	50	68	57	50	66	56	50	43
1.00	78	67	60	77	67	60	74	68	59	52
1.25	85	75	68	84	74	68	81	73	67	60
1.50	90	81	74	88	80	74	86	78	73	65
2.00	97	89	83	95	88	82	92	86	81	73
2.50	101	93	88	99	92	87	95	90	85	77
3.00	104	98	93	102	96	92	98	93	89	81
4.00	108	103	98	105	101	97	101	97	94	86
5.00	110	106	102	108	104	100	103	100	97	88
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	21	22,5	21,3	22,7	22,9	21,2	22,7	21,5	22,9	23,1
3H	21,5	22,9	21,8	23,1	23,4	22,5	23,8	22,8	24,1	24,3
4H	21,4	22,7	21,7	23	23,2	22,8	24,1	23,2	24,4	24,6
6H	21,3	22,6	21,7	22,8	23,1	23	24,2	23,3	24,5	24,7
8H	21,3	22,5	21,6	22,7	23	23	24,1	23,3	24,4	24,7
12H	21,2	22,4	21,6	22,7	23	22,9	24,1	23,3	24,3	24,6
x=4H / y=2H	21,6	22,9	21,9	23,1	23,4	21,8	23,1	22,1	23,3	23,6
3H	22,2	23,3	22,6	23,6	23,9	23,2	24,3	23,5	24,6	24,9
4H	22,1	23,1	22,5	23,5	23,8	23,6	24,6	24	25	25,3
6H	22	22,9	22,4	23,3	23,7	23,8	24,7	24,2	25,1	25,4
8H	22	22,8	22,4	23,2	23,6	23,8	24,7	24,3	25	25,4
12H	22	22,7	22,4	23,1	23,5	23,8	24,6	24,2	25	25,4
x=8H / y=4H	22,2	23	22,6	23,4	23,8	23,6	24,4	24	24,8	25,2
6H	22,1	22,8	22,6	23,2	23,6	23,8	24,5	24,2	24,9	25,3
8H	22,1	22,7	22,5	23,1	23,6	23,8	24,4	24,3	24,9	25,3
12H	22	22,6	22,5	23	23,5	23,8	24,3	24,3	24,8	25,3
x=12H / y=4H	22,1	22,9	22,6	23,3	23,7	23,6	24,3	24	24,7	25,1
6H	22,1	22,7	22,5	23,1	23,6	23,8	24,4	24,2	24,8	25,2
8H	22,1	22,6	22,5	23	23,5	23,8	24,3	24,3	24,8	25,2

UGR СВЕТИЛЬНИКА	23
-----------------	----