

20 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70072-03L02-6705440

Наименование:

Св-к Айрон пром 54ВТ 4000К узк. 30° 1215*109*66мм IP67

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	76	68	63	75	67	63	74	67	62	58
0.80	85	76	71	84	76	71	82	75	71	66
1.00	91	83	78	90	82	78	88	83	77	72
1.25	96	89	84	95	88	83	92	87	83	77
1.50	99	93	88	98	92	88	96	90	87	81
2.00	104	98	94	102	97	93	99	95	91	85
2.50	106	101	97	104	100	96	101	97	94	87
3.00	108	104	100	107	102	99	103	100	97	90
4.00	111	107	104	109	106	103	105	102	100	93
5.00	113	110	107	111	108	105	106	104	102	94
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	16,5	17,5	16,7	17,7	17,9	18,2	19,2	18,4	19,4	19,6
3H	17,4	18,4	17,7	18,6	18,8	19,1	20,1	19,4	20,3	20,5
4H	17,6	18,6	17,9	18,8	19	19,4	20,4	19,7	20,6	20,8
6H	17,7	18,6	18	18,8	19,1	19,6	20,5	19,9	20,7	21
8H	17,7	18,5	18	18,8	19,1	19,6	20,5	19,9	20,7	21
12H	17,6	18,5	18	18,7	19	19,6	20,4	19,9	20,7	21
x=4H / y=2H	17	17,9	17,3	18,2	18,4	18,4	19,3	18,7	19,6	19,8
3H	18,2	19	18,5	19,3	19,6	19,6	20,4	19,9	20,7	20,9
4H	18,5	19,3	18,9	19,6	19,9	20	20,8	20,4	21,1	21,4
6H	18,6	19,3	19	19,6	20	20,3	20,9	20,7	21,3	21,6
8H	18,6	19,2	19	19,6	20	20,3	20,9	20,7	21,3	21,7
12H	18,6	19,2	19	19,5	19,9	20,3	20,9	20,7	21,3	21,7
x=8H / y=4H	18,7	19,4	19,1	19,7	20,1	20,1	20,7	20,5	21,1	21,5
6H	18,9	19,4	19,4	19,8	20,2	20,4	20,9	20,9	21,3	21,8
8H	18,9	19,4	19,4	19,8	20,2	20,5	21	21	21,4	21,8
12H	18,9	19,3	19,4	19,7	20,2	20,5	20,9	21	21,4	21,8
x=12H / y=4H	18,7	19,3	19,1	19,7	20,1	20,1	20,6	20,5	21	21,4
6H	18,9	19,4	19,4	19,8	20,2	20,4	20,9	20,9	21,3	21,7
8H	18,9	19,3	19,4	19,7	20,2	20,5	20,9	21	21,3	21,8

UGR СВЕТИЛЬНИКА	19
-----------------	----

