

20 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70072-03L03-6705440

Наименование:

Св-к Айрон пром 54BT 4000K узк. 45° 1215*109*66мм IP67

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	73	64	59	72	64	59	71	63	58	53
0.80	82	73	68	81	73	68	79	72	67	62
1.00	88	80	75	87	80	74	85	80	74	68
1.25	94	86	81	93	85	81	90	84	80	74
1.50	98	91	85	96	90	85	94	88	84	78
2.00	102	96	92	101	95	91	98	93	89	83
2.50	105	99	95	103	98	94	100	96	92	85
3.00	108	103	99	106	101	98	102	98	95	88
4.00	110	106	103	108	105	102	104	101	99	91
5.00	112	109	106	110	107	104	106	103	101	93
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,4	18,5	17,6	18,7	18,9	19,6	20,8	19,9	21	21,1
3H	18,3	19,4	18,6	19,6	19,9	21	22,1	21,3	22,3	22,5
4H	18,6	19,6	18,9	19,8	20,1	21,4	22,4	21,7	22,7	22,9
6H	18,7	19,6	19	19,9	20,1	21,5	22,5	21,8	22,7	23
8H	18,6	19,6	19	19,8	20,1	21,5	22,5	21,9	22,7	23
12H	18,6	19,5	18,9	19,8	20,1	21,5	22,4	21,8	22,7	23
x=4H / y=2H	17,9	18,9	18,2	19,2	19,4	19,8	20,8	20,1	21	21,3
3H	19,1	20	19,5	20,3	20,6	21,3	22,2	21,7	22,5	22,8
4H	19,5	20,3	19,8	20,6	20,9	21,9	22,7	22,2	23	23,3
6H	19,6	20,3	20	20,7	21	22,1	22,8	22,5	23,1	23,5
8H	19,6	20,3	20	20,6	21	22,1	22,8	22,5	23,1	23,5
12H	19,6	20,2	20	20,6	21	22,1	22,7	22,5	23,1	23,5
x=8H / y=4H	19,7	20,4	20,1	20,8	21,1	21,9	22,6	22,3	22,9	23,3
6H	19,9	20,5	20,4	20,9	21,3	22,2	22,7	22,6	23,1	23,6
8H	19,9	20,4	20,4	20,8	21,3	22,3	22,7	22,7	23,2	23,6
12H	19,9	20,3	20,4	20,8	21,2	22,3	22,7	22,7	23,1	23,6
x=12H / y=4H	19,7	20,3	20,1	20,7	21,1	21,9	22,5	22,3	22,9	23,3
6H	19,9	20,4	20,4	20,8	21,3	22,2	22,7	22,6	23,1	23,5
8H	19,9	20,4	20,4	20,8	21,3	22,2	22,7	22,7	23,1	23,6

UGR СВЕТИЛЬНИКА	21
-----------------	----

