

23.04.2016

Заявитель ООО Вартон_121354 г. Москва ул. Дорогобужская д.14 стр.6

Изделие

Наименование: Светильник LED "ВАРТОН" Mercury LED Mall 1500*66*58 мм асимметрия

Артикул: V1-R0-70150-31L16-2308040

Вес: 2.5кг

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к испытанному образцу.

Параметры (заявленные изготовителем)

Потребляемая мощность	80Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	Отсутствует

Цель проведения испытаний

Проведение светотехнических испытаний, а также снятие основных фотометрических показателей.

Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды	24±4°С
Влажность	65±10%
Стабилизированное напряжение питания	230В
Давление	101кПа ±3%
Частота сети	50Гц
Время наработки	≥60мин

Нормативные ссылки

ГОСТ Р 54350-2015 Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ 23198-94 Методы измерения спектральных и цветовых характеристик


Используемое оборудование

№ п/п	Наименование СИ (ИО)	Тип СИ (ИО)
1	Гониофотометр	GO-R5000
2	Цифровой измеритель мощности	PF2010
3	Источник питания переменного тока с широтно-импульсной модуляцией	DPS1010
4	Люксметр + Пульсметр +Яркомер	"ТКА-ПКМ" (09)
5	Спектрорадиометр	HAAS-2000

Результаты полученные в ходе измерения светотехнических и электрических характеристик


Световой поток, лм	10242,2
Сила света (Макс), кд	3790
Эффективность, лм/Вт	132,37
Потребляемая мощность, Вт	77,37
Коэффициент мощности	0,9835
Сила тока, А	0,3423
Коэффициент пульсации	0,0
Потребляемая мощность(реактивная), ВАр	14,2
Потребляемая мощность (полная) ВА	78,7
Угол рассеивания, °	117,2

Кривые распределения силы света



3790K_Δ

Конусная диаграмма освещенности



Коэффициент использования светильников

REFLECTANCE										
Ceiling	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
Walls	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
Working plane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ROOM INDEX	UTILIZATION FACTORS (PERCENT) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	51	39	31	51	39	31	49	38	31	24
0.80	62	49	41	61	49	41	59	48	41	33
1.00	72	60	52	70	59	51	68	61	51	43
1.25	80	68	60	78	67	60	75	66	59	51
1.50	85	74	67	83	73	66	80	72	65	57
2.00	93	84	77	91	82	76	87	80	74	66
2.50	97	89	82	95	87	81	91	85	80	71
3.00	101	94	88	99	92	87	95	89	84	76
4.00	105	99	94	103	97	93	98	94	90	81
5.00	108	103	98	105	101	97	101	97	94	84
ROOM INDEX	UF (total)									Direct
According to DIN EN 13032-2 2004										
Suspended										
SHRNOM = 1.25										

Руководитель лаборатории _____/Тимонин Д.А.

Испытание провел(а): Лаухин С.Н.

Протокол составил(а): Телкова Е.А