

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "ВНИЛС"



Артикул: B1-A0-00170-01G03-2001850
 Наименование: Св-к офис Basic встр/накл 18Вт 5000К
 595*180*50мм призма
 4 июня 2020 г.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	65	55	49	65	55	49	64	54	49	43
0.80	75	65	58	74	64	58	72	64	58	52
1.00	83	73	67	81	73	67	79	73	66	60
1.25	89	80	74	88	79	74	85	78	73	66
1.50	93	85	79	92	84	79	89	82	78	71
2.00	99	92	86	97	91	86	94	89	84	77
2.50	102	96	91	100	94	90	97	92	88	80
3.00	105	99	95	103	98	94	99	95	91	83
4.00	108	104	100	106	102	98	102	99	96	87
5.00	110	106	103	108	104	101	104	101	98	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,9	17,3	16,2	17,5	17,7	16,5	17,9	16,8	18,1	18,3
3H	17,1	18,3	17,3	18,5	18,8	17,6	18,8	17,9	19	19,3
4H	17,6	18,8	17,9	19	19,3	18,1	19,3	18,4	19,5	19,8
6H	18	19,2	18,4	19,4	19,7	18,5	19,6	18,8	19,9	20,1
8H	18,2	19,2	18,5	19,5	19,8	18,6	19,7	18,9	20	20,2
12H	18,2	19,2	18,5	19,5	19,8	18,7	19,7	19	20	20,3
x=4H / y=2H	16,4	17,6	16,7	17,9	18,1	16,9	18,1	17,2	18,4	18,6
3H	17,7	18,8	18,1	19,1	19,4	18,2	19,3	18,6	19,6	19,8
4H	18,4	19,3	18,8	19,7	20	18,9	19,8	19,2	20,1	20,5
6H	19	19,8	19,3	20,1	20,5	19,4	20,2	19,8	20,6	20,9
8H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7	19,6	20,4	20	20,7	21,1
12H	19,2	19,9	19,6	20,3	20,7	19,7	20,4	20,1	20,8	21,2
x=8H / y=4H	18,6	19,4	19	19,8	20,2	19	19,8	19,5	20,2	20,6
6H	19,3	20	19,8	20,4	20,8	19,7	20,4	20,2	20,8	21,2
8H	19,6	20,2	20	20,6	21	20	20,5	20,4	21	21,4
12H	19,7	20,2	20,2	20,7	21,2	20,2	20,7	20,6	21,1	21,6
x=12H / y=4H	18,6	19,4	19,1	19,7	20,1	19	19,8	19,5	20,1	20,5
6H	19,4	20	19,8	20,4	20,8	19,8	20,3	20,2	20,8	21,2
8H	19,7	20,2	20,2	20,6	21,1	20,1	20,5	20,5	21	21,5

UGR СВЕТИЛЬНИКА	19
-----------------	----