

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "ВНИЛС"



Артикул: B1-A0-00270-01G03-2003550  
 Наименование: Св-к офис Basic встр/накл 35Вт 5000К  
 1195\*180\*50мм призма  
 4 июня 2020 г.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	64	54	47	63	53	47	62	53	47	41
0.80	74	64	57	73	63	57	71	62	56	50
1.00	82	72	66	81	71	65	79	72	65	58
1.25	88	79	73	87	78	73	84	77	72	65
1.50	93	84	78	91	83	78	88	82	77	70
2.00	99	91	86	97	90	85	94	88	83	76
2.50	102	95	90	100	94	89	96	91	87	79
3.00	105	99	94	103	97	93	99	94	91	83
4.00	108	103	99	106	101	98	102	98	95	87
5.00	110	106	102	108	104	101	103	100	98	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,9	17,3	16,2	17,5	17,7	17,1	18,5	17,4	18,7	18,9
3H	16,9	18,1	17,2	18,4	18,6	18,1	19,4	18,4	19,6	19,8
4H	17,3	18,5	17,6	18,7	19	18,5	19,7	18,8	20	20,2
6H	17,7	18,8	18	19,1	19,4	18,9	20,1	19,2	20,3	20,6
8H	17,9	19	18,2	19,2	19,5	19,1	20,2	19,4	20,5	20,8
12H	18	19	18,3	19,3	19,6	19,2	20,3	19,6	20,6	20,9
x=4H / y=2H	16,5	17,7	16,8	17,9	18,2	17,4	18,6	17,7	18,9	19,1
3H	17,6	18,7	18	19	19,3	18,6	19,7	19	20	20,3
4H	18,2	19,2	18,6	19,5	19,8	19,2	20,2	19,6	20,5	20,8
6H	18,8	19,6	19,2	20	20,3	19,8	20,6	20,2	21	21,3
8H	19	19,8	19,4	20,2	20,5	20	20,8	20,4	21,2	21,6
12H	19,2	19,9	19,6	20,3	20,7	20,2	20,9	20,6	21,3	21,7
x=8H / y=4H	18,6	19,4	19	19,7	20,1	19,5	20,3	19,9	20,6	21
6H	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8	20,2	20,9	20,7	21,3	21,7
8H	19,6	20,2	20,1	20,6	21,1	20,6	21,2	21	21,6	22
12H	19,9	20,4	20,3	20,8	21,3	20,9	21,4	21,3	21,8	22,3
x=12H / y=4H	18,6	19,3	19	19,7	20,1	19,5	20,2	19,9	20,6	21
6H	19,4	20	19,9	20,4	20,9	20,3	20,9	20,8	21,3	21,8
8H	19,8	20,3	20,3	20,7	21,2	20,7	21,2	21,7	21,7	22,1

UGR СВЕТИЛЬНИКА	19
-----------------	----