



18 октября 2019 г.

Артикул:

B1-A0-00270-01G03-2006050

Наименование:

Св-к офис Basic встр/накл 60 Вт 5000К 1195*180*50мм рас-ль призма

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ КОЭЛЪЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) k(RI) x RCR = 5									
k=0.60	64	53	47	63	53	47	62	53	47	41
0.80	74	63	57	73	63	57	71	62	56	50
1.00	82	72	65	81	71	65	78	72	65	58
1.25	88	79	73	87	78	72	84	77	72	65
1.50	93	84	78	91	83	78	88	82	76	70
2.00	99	91	86	97	90	85	94	88	83	76
2.50	102	95	90	100	94	89	96	91	87	79
3.00	105	99	94	103	97	93	99	94	91	83
4.00	108	103	99	106	101	98	102	98	95	87
5.00	110	106	102	108	104	101	103	100	98	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	17,6	19	17,8	19,1	19,3	18,6	20	18,9	20,2	20,4
3H	18,5	19,8	18,8	20	20,3	19,6	20,9	19,9	21,1	21,3
4H	19	20,2	19,3	20,4	20,7	20	21,2	20,3	21,5	21,7
6H	19,4	20,5	19,7	20,8	21,1	20,4	21,6	20,8	21,8	22,1
8H	19,6	20,7	19,9	21	21,2	20,6	21,7	20,9	22	22,3
12H	19,7	20,7	20	21	21,3	20,7	21,8	21,1	22,1	22,4
x=4H / y=2H	18,1	19,3	18,4	19,5	19,8	18,9	20,1	19,2	20,4	20,6
3H	19,3	20,3	19,6	20,6	20,9	20,1	21,2	20,5	21,5	21,8
4H	19,9	20,9	20,3	21,2	21,5	20,8	21,7	21,1	22	22,4
6H	20,5	21,3	20,9	21,7	22	21,3	22,2	21,7	22,5	22,9
8H	20,7	21,5	21,1	21,9	22,2	21,6	22,3	22	22,7	23,1
12H	20,9	21,6	21,3	22	22,4	21,7	22,5	22,1	22,8	23,2
x=8H / y=4H	20,2	21	20,6	21,4	21,8	21	21,8	21,4	22,2	22,6
6H	21	21,6	21,4	22	22,5	21,8	22,4	22,2	22,8	23,3
8H	21,3	21,9	21,8	22,3	22,8	22,1	22,7	22,6	23,1	23,6
12H	21,6	22,1	22	22,5	23	22,4	22,9	22,9	23,3	23,8
x=12H / y=4H	20,3	21	20,7	21,4	21,8	21	21,8	21,4	22,1	22,5
6H	21,1	21,7	21,5	22,1	22,5	21,8	22,4	22,3	22,9	23,3
8H	21,5	22	21,9	22,4	22,9	22,2	22,7	22,7	23,2	23,7
UGR СВЕТИЛЬНИКА	21									