



2 октября 2019 г.

Артикул:

B1-A0-00070-01G02-2003550

Наименование:

Св-к офис Basic встр/накл 35Вт 5000К 595*595*50мм опал

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(R) \times RCR = 5$									
k=0.60	58	46	39	57	46	39	56	45	39	32
0.80	68	56	49	67	56	49	65	55	48	41
1.00	76	65	58	75	64	57	73	66	57	50
1.25	83	73	66	82	72	65	79	71	64	57
1.50	88	78	71	87	77	71	84	76	70	62
2.00	95	87	80	93	85	79	90	83	78	70
2.50	99	91	85	97	90	84	93	87	82	74
3.00	102	96	90	100	94	89	96	91	87	78
4.00	106	101	96	104	99	95	100	96	92	83
5.00	109	104	100	106	102	98	102	98	95	86
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	15,7	17,2	15,9	17,4	17,6	15,6	17,1	15,8	17,3	17,5
3H	17,1	18,5	17,4	18,8	19	17	18,4	17,3	18,6	18,9
4H	17,7	19	18	19,3	19,5	17,5	18,9	17,8	19,1	19,4
6H	18	19,3	18,4	19,5	19,8	17,9	19,1	18,2	19,4	19,7
8H	18,1	19,3	18,4	19,6	19,9	18	19,2	18,3	19,5	19,8
12H	18,1	19,3	18,5	19,6	19,9	18	19,2	18,3	19,4	19,8
x=4H / y=2H	16,2	17,6	16,5	17,8	18,1	16,1	17,5	16,5	17,7	18
3H	17,9	19	18,2	19,3	19,6	17,8	18,9	18,1	19,2	19,5
4H	18,5	19,6	18,9	19,9	20,2	18,4	19,5	18,8	19,8	20,1
6H	19	19,9	19,4	20,3	20,6	18,9	19,8	19,3	20,2	20,5
8H	19,1	20	19,5	20,4	20,7	19	19,9	19,4	20,2	20,6
12H	19,2	20	19,6	20,4	20,8	19	19,9	19,5	20,2	20,6
x=8H / y=4H	18,7	19,6	19,2	20	20,4	18,6	19,5	19,1	19,9	20,3
6H	19,3	20,1	19,8	20,5	20,9	19,2	20	19,7	20,4	20,8
8H	19,5	20,2	20	20,6	21	19,4	20,1	19,9	20,5	20,9
12H	19,6	20,2	20,1	20,6	21,1	19,5	20,1	20	20,5	21
x=12H / y=4H	18,7	19,6	19,2	19,9	20,3	18,6	19,5	19,1	19,8	20,2
6H	19,4	20	19,8	20,4	20,9	19,3	19,9	19,7	20,3	20,8
8H	19,6	20,1	20	20,6	21	19,5	20	19,9	20,5	21
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
19										