



2 октября 2019 г.

Артикул:

B1-A0-00070-01G03-2003550

Наименование:

Св-к офис Basic втр/накл 35Вт 5000К 595*595*50мм призма

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(R) \times RCR = 5$									
$k=0.60$	63	53	46	63	53	46	62	52	46	40
0.80	73	63	56	72	62	56	71	62	56	49
1.00	81	71	65	80	71	64	78	72	64	57
1.25	88	78	72	86	78	72	84	76	71	64
1.50	92	83	77	91	83	77	88	81	76	69
2.00	98	91	85	96	89	84	93	87	83	75
2.50	101	95	89	100	93	88	96	91	87	79
3.00	104	98	93	102	97	92	98	94	90	82
4.00	108	103	99	106	101	97	102	98	95	86
5.00	110	106	102	108	104	101	103	100	97	89
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
$x=2H / y=2H$	14,4	15,9	14,7	16	16,2	14,5	15,9	14,7	16,1	16,3
3H	15,5	16,7	15,7	17	17,2	15,7	17	16	17,2	17,4
4H	16	17,2	16,3	17,4	17,7	16,2	17,5	16,5	17,7	18
6H	16,4	17,5	16,7	17,8	18,1	16,7	17,8	17	18,1	18,4
8H	16,5	17,6	16,8	17,9	18,2	16,8	17,9	17,1	18,2	18,4
12H	16,6	17,6	16,9	17,9	18,2	16,8	17,9	17,1	18,2	18,5
$x=4H / y=2H$	14,9	16,1	15,2	16,3	16,6	14,9	16,1	15,2	16,4	16,6
3H	16,1	17,2	16,5	17,5	17,8	16,2	17,3	16,6	17,6	17,9
4H	16,8	17,7	17,1	18,1	18,4	16,9	17,9	17,3	18,2	18,6
6H	17,3	18,2	17,7	18,5	18,9	17,5	18,4	17,9	18,7	19,1
8H	17,5	18,3	17,9	18,6	19	17,6	18,4	18	18,8	19,2
12H	17,6	18,3	18	18,7	19,1	17,7	18,4	18,1	18,8	19,2
$x=8H / y=4H$	17	17,8	17,4	18,1	18,5	17,1	18	17,6	18,3	18,7
6H	17,6	18,3	18,1	18,7	19,1	17,8	18,5	18,3	18,9	19,3
8H	17,9	18,5	18,4	18,9	19,4	18,1	18,6	18,5	19,1	19,5
12H	18,1	18,6	18,5	19	19,5	18,2	18,7	18,6	19,1	19,6
$x=12H / y=4H$	17	17,7	17,4	18,1	18,5	17,1	17,9	17,6	18,3	18,7
6H	17,7	18,3	18,2	18,7	19,2	17,9	18,5	18,3	18,9	19,4
8H	18	18,5	18,5	19	19,4	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6
UGR СВЕТИЛЬНИКА										
17										