

5 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A3-00027-10000-4003640 микропризма

Наименование:

CB-K Cesal 36BT 4000K 600*600*62mm IP40

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	69	60	54	69	60	54	68	59	54	49
0.80	79	69	63	78	69	63	76	68	63	57
1.00	86	77	71	84	76	71	83	77	70	64
1.25	91	83	78	90	82	77	88	81	76	70
1.50	95	88	82	94	87	82	91	85	81	74
2.00	101	94	89	99	93	88	96	91	86	80
2.50	103	97	92	102	96	92	98	93	90	82
3.00	106	101	96	104	99	95	100	96	93	85
4.00	109	105	101	107	103	99	103	100	97	89
5.00	111	107	104	109	105	102	104	102	99	91
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	13,3	14,6	13,6	14,8	15	13,2	14,5	13,4	14,6	14,8
3H	14,4	15,6	14,6	15,8	16	14,4	15,6	14,7	15,8	16,1
4H	15,1	16,3	15,4	16,5	16,7	14,9	16	15,2	16,2	16,5
6H	16,1	17,2	16,4	17,4	17,7	15,6	16,7	15,9	16,9	17,2
8H	16,6	17,7	17	17,9	18,2	15,9	17	16,3	17,3	17,5
12H	17,1	18,1	17,5	18,4	18,7	16,3	17,2	16,6	17,5	17,8
x=4H / y=2H	13,5	14,6	13,8	14,9	15,1	13,4	14,5	13,7	14,7	15
3H	14,7	15,7	15,1	16	16,3	14,8	15,8	15,2	16,1	16,4
4H	15,6	16,5	16	16,8	17,2	15,4	16,4	15,8	16,7	17
6H	16,9	17,7	17,3	18	18,4	16,4	17,2	16,8	17,5	17,9
8H	17,6	18,3	18	18,7	19,1	16,8	17,6	17,2	17,9	18,3
12H	18,2	18,9	18,7	19,3	19,7	17,3	18	17,7	18,3	18,7
x=8H / y=4H	15,8	16,5	16,2	16,9	17,3	15,6	16,4	16	16,7	17,1
6H	17,2	17,8	17,6	18,2	18,7	16,7	17,3	17,1	17,7	18,1
8H	18,1	18,6	18,5	19	19,5	17,3	17,8	17,7	18,2	18,7
12H	18,9	19,4	19,4	19,8	20,3	17,9	18,3	18,3	18,8	19,2
x=12H / y=4H	15,8	16,5	16,2	16,9	17,3	15,6	16,3	16,1	16,7	17,1
6H	17,2	17,8	17,7	18,2	18,7	16,7	17,3	17,2	17,7	18,1
8H	18,1	18,6	18,6	19	19,5	17,4	17,8	17,8	18,3	18,7

UGR СВЕТИЛЬНИКА	16
-----------------	----

