

5 марта 2019 г.

Артикул:

V1-A3-00027-10000-4003640 призма

Наименование:

СВ-к Cesal 36Вт 4000К 600*600*62мм IP40

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	66	56	50	66	56	50	65	56	50	44
0.80	76	66	60	75	66	60	73	65	59	53
1.00	84	74	68	83	74	68	80	75	67	61
1.25	90	81	75	89	81	75	86	79	74	68
1.50	94	86	80	93	85	80	90	84	79	72
2.00	100	93	88	98	92	87	95	90	85	78
2.50	103	96	92	101	95	91	97	93	89	81
3.00	106	100	95	104	98	94	100	96	92	84
4.00	109	104	100	107	102	99	103	99	96	88
5.00	111	107	103	108	105	102	104	101	99	90
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	14,4	15,8	14,7	16	16,2	14,1	15,5	14,4	15,7	15,9
3H	15,3	16,5	15,6	16,7	17	15	16,2	15,3	16,5	16,7
4H	15,8	17	16,1	17,2	17,5	15,4	16,6	15,7	16,8	17,1
6H	16,3	17,4	16,6	17,6	17,9	15,8	16,9	16,1	17,1	17,4
8H	16,4	17,5	16,8	17,8	18	15,9	17	16,3	17,3	17,6
12H	16,5	17,6	16,9	17,8	18,1	16,1	17,1	16,4	17,4	17,7
x=4H / y=2H	14,7	15,8	15	16,1	16,3	14,4	15,6	14,7	15,8	16,1
3H	15,7	16,7	16,1	17	17,3	15,6	16,6	15,9	16,9	17,2
4H	16,3	17,3	16,7	17,6	17,9	16,1	17,1	16,5	17,4	17,7
6H	17	17,8	17,4	18,1	18,5	16,7	17,5	17,1	17,8	18,2
8H	17,2	18	17,6	18,4	18,7	16,9	17,7	17,3	18	18,4
12H	17,4	18,1	17,8	18,5	18,9	17,1	17,8	17,5	18,1	18,5
x=8H / y=4H	16,6	17,3	17	17,7	18,1	16,4	17,1	16,8	17,5	17,9
6H	17,4	18	17,8	18,4	18,8	17,1	17,7	17,5	18,1	18,5
8H	17,7	18,3	18,2	18,7	19,1	17,4	18	17,9	18,4	18,8
12H	18	18,5	18,5	18,9	19,4	17,6	18,1	18,1	18,6	19
x=12H / y=4H	16,6	17,3	17	17,6	18	16,4	17,1	16,8	17,5	17,9
6H	17,4	18	17,9	18,4	18,8	17,1	17,7	17,6	18,1	18,6
8H	17,8	18,3	18,3	18,8	19,2	17,5	18	18	18,4	18,9

UGR СВЕТИЛЬНИКА	17
-----------------	----

